

## क्षतिग्रस्त परिवर्तकों का जनपदवार विवरण

डिस्कॉम का नाम:- विद्युत कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर।

दिनांक 06 एवं 07.01.2018

क्र० सं०	जनपद का नाम	जनपद में स्थापित वितरण परिवर्तकों की कुल संख्या	इस माह में आज तक कुल क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों की संख्या	आज बदले गये परिवर्तकों की संख्या	इस माह में आज तक बदले गये परिवर्तकों की संख्या	अवशेष क्षतिग्रस्त परिवर्तक
1	2	3	4	5	6	7
1	GORAKHPUR	21754	63	14	51	12
2	MAHARAJGANJ	6635	16	4	15	1
3	DEORIA	9978	31	9	28	3
4	PADRAUNA	11622	21	8	21	0
<b>Total</b>			<b>131</b>	<b>35</b>	<b>115</b>	<b>16</b>

नोट:- उक्त विवरण में 1912 की क्षतिग्रस्तता भी शामिल है।

नोट:- देवरिया में 100 के०वी०ए० डैमेज ट्रांसफार्मर को स्टोर द्वारा क्षमतावृद्धि करके 250 के०वी०ए० में ईश्यू किया गया है।

अधिशाली अभियन्ता